



Fotocredit: freepik.com

Maßnahmenkatalog

Als Grundlage für den laufenden Betrieb
von Pflegeeinrichtungen in Niederösterreich



Für weiterführende Beratung stehen Ihnen jeweils am Dienstag in der Zeit von 8.00–12.00 Uhr nach telefonischer Vereinbarung zur Verfügung:

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Anlagentechnik (BD4)
Fachbereich Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen,
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 13

DI Dr. Florian Sommerer

Tel.: 02742 / 9005 - 14697
0676 / 812 14697
E-Mail: post.bd4@noel.gv.at

Ing. Thomas Stix

Tel.: 02742 / 9005 - 14543
0676 / 812 14543
E-Mail: post.bd4@noel.gv.at



Vorwort

Dokumente des Fachbereichs SiG

Der Fachbereich Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen (SiG) stellt die sicherheitstechnischen Sachverständigen für die Behördenverfahren nach Krankenanstalten- und Sozialhilfegesetz. Der Fachbereich SiG veröffentlicht regelmäßig Dokumente zur Unterstützung der Geschäftsführungen, der Techniker und Technischen Sicherheitsbeauftragten in den niederösterreichischen Gesundheitseinrichtungen.

Der Schwerpunkt lag dabei in der Vergangenheit auf den Leitfäden für Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen*, welche auf die Erfordernisse im Rahmen von Planung, Errichtung, Umbau und Betrieb mit Fokus auf Behördenverfahren eingehen.

Für die Krankenanstalten gibt die Abteilung BD4 auch die Vorlage für den jährlich durchzuführenden Bericht des Technischen Sicherheitsbeauftragten (TSB) heraus. Der TSB Bericht macht eine detaillierte Aussage über den aktuellen Zustand der Technischen Geräte und Anlagen und soll der verantwortlichen Geschäftsleitung einen aktuellen Überblick über die Umsetzung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen bieten.

Im TSB Bericht selbst wird aus Gründen der Übersicht und leichten Lesbarkeit nicht auf die gesetzlichen Grundlagen eingegangen. Dafür gibt es ein eigenes Dokument, den sogenannten Maßnahmenkatalog für Krankenanstalten.

Maßnahmenkatalog für Krankenanstalten

Im Maßnahmenkatalog für Krankenanstalten werden für jeden Punkt im TSB Bericht die gesetzlichen Grundlagen, soweit möglich, bis auf den einzelnen Paragraphen oder Absatz heruntergebrochen aufgelistet. Es wird angeführt wer entsprechende Überprüfungen durchführen darf und welche Intervalle gesetzlich vorgegeben oder typisch sind und wie bzw. wo die jeweilige Dokumentation erfolgen soll.

Da es im Pflegebereich derzeit keine äquivalente Person zum Technischen Sicherheitsbeauftragten gibt, wird auch keine äquivalente Vorlage zum TSB Bericht herausgegeben. Damit fehlt auch ein Maßnahmenkatalog für Pflegeeinrichtungen. Zwar ist es grundsätzlich möglich auch den Maßnahmenkatalog für Krankenanstalten für Pflegeeinrichtungen zu verwenden, in der Praxis hat sich aber gezeigt, dass der Katalog einerseits zu umfangreich und andererseits zu wenig spezifisch ist.

Notwendigkeit eines Maßnahmenkatalogs

Die Notwendigkeit eines Maßnahmenkatalogs für Pflegeeinrichtungen zeigt sich für die Amtssachverständigen für Sicherheitstechnik im Gesundheitswesen laufend in den Aufsichtsverfahren. Die festgestellten Mängel sind oft sehr ähnlich und entstehen oft durch Unwissenheit über die sicherheitstechnischen Erfordernisse.

Ziel des Maßnahmenkatalogs für Pflegeeinrichtungen

Aus den vorher angeführten Gründen wurde dieser Maßnahmenkatalog für Pflegeeinrichtungen entwickelt. Ziel ist es dem verantwortlichen Personenkreis ein Werkzeug bereitzustellen, mit dem ein Überblick über die wiederkehrenden Erfordernisse geschaffen werden kann.

Zu jedem Erfordernis wird aufgelistet, wer die Überprüfung durchführen kann und wie/wo sie zu dokumentieren ist und wo die gesetzliche Grundlage nachzulesen ist.

Bei den angeführten Prüfintervalen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, handelt es sich um **typische** Intervalle, die herangezogen werden können, wenn der Hersteller keine Angaben macht. Das gleiche gilt für die Wartungsintervalle, auch hier sind die Herstellerangaben vorrangig.

Hingewiesen sei jedoch darauf, dass besondere Prüferfordernisse in Bescheiden vorgeschrieben sein können. Diese wären dann vorrangig zu erfüllen.

Weiters sei darauf hingewiesen, dass aus Gründen des Bestandschutzes nicht immer die aktuellen Normen anzuwenden sind.



LEGENDE ZU ANGEFÜHRTEN ABKÜRZUNGEN

GRUNDLAGEN

MPBV	Medizinprodukte-Betreiberverordnung
MPG	Medizinproduktegesetz
AM-VO	Arbeitsmittelverordnung
Ö	ÖNORM/ÖVE
DGÜW-V	Druckgeräteüberwachungs-Verordnung
BA	Bescheidaufgabe
HA	Herstellerangaben
HBV	Hebeanlagen-Betriebsverordnung
AO	NÖ Aufzugsordnung
ATV	Aufzugstechnikverordnung
ASchG	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
AStV	Arbeitsstättenverordnung
VOPST	Verordnung optische Strahlung
AMG	Arzneimittelgesetz
GewO	Gewerbeordnung
KAV	Kälteanlagenverordnung
ESV	Elektroschutzverordnung

DOKUMENTATION IN

K-Buch	Kontrollbuch
BE-Befund	bundeseinheitlicher Prüfbefund
I-Bericht	Inspektionsbericht
W-Protokoll	Wartungs-Protokoll

INTERVALLE

d	täglich
w	wöchentlich
M	Monate
J	Jahre
lfd	laufend

DURCHFÜHRUNG DURCH

U-Pers	Unterwiesene Person
FK	Fachkraft
FFa	Fachfirma
H	Hersteller
HT	Haustechniker
IB	Ingenieurbüro
ISt	Inspektionsstelle
ZT	Ziviltechniker
PA	zugelassene Prüfstelle
SV	Sachverständiger
El.u.Pers	Elektrotechnisch unterwiesene Person
AW	Aufzugswärter
LSB	Laserschutzbeauftragter

SONSTIGE

MP	Medizinprodukt
BS	Brandschutz
BSO	Brandschutzordnung
BSB	Brandschutzbeauftragter
STK	Sicherheitstechnische Kontrolle (wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung)
EVU	Energieversorgungsunternehmen
LES	Leckage-Erkennungssystem
i.A.	in Anlehnung an

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
A) MEDIZINISCHE GERÄTE	MPG, MPBV, Ö EN 62353	FFa, FK		Gerätedatei Prüfprotokoll Prüfauflöser
A1) El. med. Neugeräte				
Eingangsprüfungen	MPBV § 3	FFa	lfd	
A2) Einweisungen				
Dokumentation	MPBV § 4	Betreiber	lfd	
A3) Elektrische MP				
A3a) Wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung (wstP = STK)	MPBV § 6, HA	FFa, FK		
Intervall 6 M			6 M	
Intervall 12 M			12 M	
Intervall 24 M			24 M	
Intervall 36 M:			36 M	
Nicht auffindbare Geräte			lfd	
Gerätedatei gem. § 8 MPBV	MPBV § 8		lfd	
Bestandsverzeichnis gem. §9 MPBV	MPBV § 9		lfd	
A3b) Vigilanzmeldungen	MPG § 40	FK, Arzt		
Ausgehende Meldungen			lfd	
Eingehende Meldungen			lfd	
A4) besondere MP Anmerkung: die angegebenen Intervalle sind typische Intervalle, die herangezogen werden können falls Herstellerangaben fehlen	MPBV § 6, ÖVE/ÖNORM EN 62353, HA	FFa, FK	HA	
Ultraschallgeräte				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Untersuchungs-Leuchten				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		6 M–1 J	W-Protokoll
Kühlschränke für Medikamente				
• STK	MPBV § 6, HA		3 J	
• GLT-Einbindung für Alarmierung	HA (ÖNORM K 2040)		lfd	Nachweis
Elektrische Pflegebetten				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Elektrische Krankenbetten				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
Defibrillator (AED): für viele AEDs gibt der Hersteller kein Intervall vor, eine regelmäßige Kontrolle ist aufgrund der Wichtigkeit des Geräts aber zweckmäßig, insbesondere sollte auch das Zubehör regelmäßig kontrolliert werden, da z.B. Klebeelektrode ein Ablaufdatum haben				
• STK	MPBV § 6, HA		2 J	
• Funktionskontrolle	HA		1 W	Nachweis
Wechseldrucksystem (Antidekubitus Matratze und Gebläse)				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Sturzbalken, Bettfluchtsysteme				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Sport- und Trainingsgeräte				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Inhalationsgeräte (z.B. Pari Boy)				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Absauggeräte				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
EKG				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Aufstehhilfen				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Ernährungspumpen				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Pedaltrainer				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Hubbadewanne				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
Pulsoxymeter				
• STK	MPBV § 6, HA		2–3 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Geräte für Ergotherapie				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Gas-Entnahmegeräte: z.B.: Flowmeter, Mobile Druckminderer, Durchflussmesser, Vakuumsauger	In Anlehnung Ö-VE/ÖNORM EN 62353			Prüfprotokoll, Aufkleber
• STK	HA	FFa	2 J	
Laser				
• STK	MPBV § 6, HA		1–2 J	
• Leistungsmessung	HA		1–2 J	W-Protokoll
• Wartung	HA		1–2 J	W-Protokoll
A5) Nicht elektrische MP mit eventueller mechanischer Gefährdung	ÖVE/ÖNORM EN 62353	FFa, FK, HT		
Mechanische Betten				
• STK	HA		1 J	
Liegen, hydraulisch, mechanisch				
• STK	HA		1 J	
Rollstühle				
• STK	HA i.A. ÖNORM EN 12183		1 J	
Leibstühle				
• STK	HA		1 J	
Gymnastikbälle				
• STK	Aufplatzsicher, „burst resistant“, MPG		1 J	
Rollatoren + Rollmobile				
• STK	HA, i.A. ÖNORM EN ISO 11199-2,-3		1 J	
Sonstige Gehhilfen aller Art (mit Gehkrücken)				
• STK	HA, i.A. ÖNORM EN ISO 11199-1, ÖNORM EN ISO 11334 Reihe		1 J	
Duschsessel				
• STK	HA		1 J	
Mobile Duschwannen				
• STK	HA		1 J	



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
Mobile Hebelifter				
Wartung	HA	FFa	1 J	W-Protokoll
Prüfung	MPBV §6, HA	FFa, FK		
• STK			1 J	
• Belastungstest			1 J	
• Prüfung Zubehör			1 J	
Fixe Hebelifter				
Wartung	HA	FFa	1 J	W-Protokoll
Prüfung	MPBV §6, HA	FFa, FK		
• STK			1 J	
• Belastungstest			1 J	
• Prüfung Zubehör			1 J	
Prüfung durch ext. Fachkraft	AM-VO § 8	ZT; PA, SV, IB	4 J	Erforderlich, falls jährliche Prüfung durch Betriebsangehörige FK erfolgt
A7) Eichung / Kalibrierung / Messtechnische Kontrollen (MTK)				Gerätedatei, MTK Protokoll, Kalibrier- bzw. Eichschein, MTK-/Eichaufkleber
MP zur Bestimmung der Körpertemperatur	MPBV § 7, Anhang 2			
• Elektrothermometer		FFa, FK	2 J	
• Infrarot-Strahlungsthermometer		FFa, FK	2 J	
MP zur Druckmessung	MPBV § 7, Anhang 2			
• MP zur nichtinvasiven Blutdruckmessung (elektrisch)		FFa, FK	2 J	
• MP zur nichtinvasiven Blutdruckmessung (mechanisch)		FFa, FK	2 J	
Med. Personenwaagen	MPBV § 7, Anhang 2, MEG § 11	FFa	2 J	
A8) Flüssigsauerstoffgeräte und Sauerstoffkonzentratoren	MPBV § 6, ÖVE/ÖNORM EN 62353, HA, DGÜW-V			
Lagerbehälter (Muttergefäße)				
• Qualifizierter Lagerraum vorhanden?	NÖ Leitfaden Pflegeeinrichtungen	FK	1 J	
• Druckprüfung	DGÜW-V	ISt	10 J	Prüfbuch, Aufkleber
• STK	HA	FFa	1 J	
• Wartung	HA	FFa	lfd	W-Protokoll
Mobile Behälter für Anwender (Shuttlegefäße)				
• STK	HA	FFa	1 J	
• Wartung	HA	FFa	lfd	W-Protokoll

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
Sauerstoffkonzentrator				
• STK	MPBV § 6, HA		1 J	
• Wartung	HA		1 J	W-Protokoll
Sauerstoffkonzentration Warneinrichtungen				
	ASchG § 17, AStV § 13 1(2)			
• Funktionskontrolle	i.A. ÖVE/ÖNORM EN 60079-29-2 8.12	FFa, FK	4 M, HA	Anlagenbuch
• Kalibrierung und Systemprüfung	i.A. ÖVE/ÖNORM EN 60079-29-2 8.12	FFa, FK	1 J, HA	Anlagenbuch



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
B) SONSTIGE GERÄTE IM BEWOHNERBEREICH	OVE E 8101-7-710			
B1) Haushaltsgeräte z.B.	ESV, ÖVE/ÖNORM E 8701 bzw. OVE EN 50699, in Patientenumgebung ÖVE/ÖNORM EN 62353	FFa, FK		Prüfprotokoll, Prüfaufkleber
Fernsehgeräte			3 J	
Kühlschränke			3 J	
Aromageräte			3 J	
Haartrockner			3 J	
Elektr. Desinfektionsmittelspender			1 J	
Wasserkocher			1J	
Kochplatten			1J	
B2) Verkaufsautomaten (z.B. Automaten für z.B. Tee, Kaffee, Getränke, Wasserspender, usw.)				
• STK	ESV, ÖVE/ÖNORM E 8701 bzw. OVE EN 50699	FFa, FK	3 J	Prüfprotokoll, Prüfaufkleber
• Wartung	HA		1 J	Wartungsprotokoll
B3) Sprossenwände	ÖNORM EN 12346, ÖNORM S 4706, ÖNORM B 2609			
• Erst-Abnahmeprüfung durch FFa		FFa	1 x	Abnahmebericht
• Inspektion		FFa	1 J	Prüfprotokoll
B4) Bewegungsgarten (z.B. Gartentherapie, ...)	ÖNORM EN 1176-Reihe			
• Hauptinspektion	Ö EN 1176-7 Abs. 6	FFa	1 x	Inspektionsprotokoll
• Operative Inspektion	Ö EN 1176-7 Abs. 6	FK	3 M	Checkliste
• Sichtkontrolle	Ö EN 1176-7 Abs. 6	FK	2 W	Checkliste

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
C) KÜHLANLAGEN	KAV			Prüfbuch
C1) Kompaktanlagen				
• Prüfung der Betriebssicherheit	KAV § 22	FFa	1 J	
C2) Verbundanlagen				
• Prüfung der Betriebssicherheit	KAV § 22	FFa	1 J	
• Dichtheitsprüfung für Großanlagen	EU F-Gas-V	FFa	3 M–2 J	
C3) Kaltwassersatz				
• Prüfung der Betriebssicherheit	KAV § 22	FFa	1 J	
C4) Kühlung Küche				
• Prüfung der Betriebssicherheit	KAV § 22	FFa	1 J	
C5) Kühlung EDV				
• Prüfung der Betriebssicherheit	KAV § 22	FFa	1 J	



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
D) ELEKTROINSTALLATION				
ETG, ETV, ESV				
D1) Hauptverteilung				
D1a) Trafos inkl. Mittelspannungsanlage				
• Wartung (Sichtkontrolle, Reinigung, Öl-Qualitätsanalyse, usw.)	ÖVE EN 50110-1, HA	H, FFa, EVU	1-5 J	W-Protokoll
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2-3 J	Bericht
• Wartung Lasttrennschalter Mittelspannung	ÖVE EN 50110-1, HA	H, FFa, EVU	5-35 J	W-Protokoll
D1b) Niederspannungshauptverteilung (NSHV) und Gebäudehauptverteilung (GHV)				
• Prüfung	ÖVE EN 50110-1 ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101	FFa, FK	2-3 J	Attest, Prüfbefund
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2-3 J	Bericht
• Lasttrenn- und Leistungsschalter Wartung	ÖVE EN 50110-1, HA	H, FFa	1-5 J, HA	W-Protokoll
D1c) Kompensationsanlagen				
• Wartung	ÖVE EN 50110-1, HA	H, FFa	1-5 J, HA	W-Protokoll
• Prüfung	ÖVE EN 50110-1 ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101	FFa, FK	1 J	Attest, Prüfbefund
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2-3 J	Bericht
D2) Unterverteilung(en) und Installationen				
D2a) Unterverteiler und Installationen in medizinisch genutzten Bereichen				
• Verteilerprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101-7-710	FFa, FK	2-3 J	Attest, Prüfbefund
• Steckdosenprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101-7-710	FFa, FK	2-3 J	Attest, Prüfbefund
• FI-Prüfung	ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101-7-710	FK, El.u.Pers	6-12 M	Kontrollliste
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2-3 J	Bericht
• Widerstandsmessung Potentialausgleich in AWG 1	ÖVE/ÖNORM E 8007 OVE E 8101-7-710	FFa, FK	2-3 J	Attest, Prüfbefund
D2b) Unterverteiler und Installationen in nicht medizinisch genutzten Bereichen				
• Verteilerprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FFa, FK	2-5 J	Attest, Prüfbefund
• Steckdosenprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FFa, FK	2-5 J	Attest, Prüfbefund
• FI-Prüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FK, El.u.Pers	6-12 M, HA	Kontrollliste
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2-3 J	Bericht

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
D2c) Unterverteiler und Installationen für Haustechnische Anlagen (z.B. HKLS/MSR-Verteiler, usw.)				
• Verteilerprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FFa, FK	2–5 J	Attest, Prüfbefund
• Steckdosenprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FFa, FK	2–5 J	Attest, Prüfbefund
• FI-Prüfung	ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62 OVE E 8101-6-600	FK, El. u. Pers	6–12 M, HA	Kontrollliste
• Thermografie	ÖVE EN 50110-1	FFa, FK	2–5 J	Bericht
D3) Flucht- und Sicherheitsbeleuchtung				
• Funktionsprüfung	ÖVE/ÖNORM E 8002 10.2, OVE E 8101-5-56.NE560.6, Ö-VE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 62034	FFa, FK	1 M–1 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Akkutest bei Gruppen- oder Zentralbatterieanlage	ÖVE/ÖNORM E 8002 10.2, OVE E 8101-5-56.NE560.6, Ö-VE/ÖNORM EN 62034	FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Einzelakkuleuchten (Test 1 Stunde)	ÖVE/ÖNORM E 8002 10.2, OVE E 8101-5-56.NE560.6, Ö-VE/ÖNORM EN 50172, ÖVE/ÖNORM EN 6203	FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Lichtstärkemessung	ÖVE/ÖNORM E 8002 10.2, OVE E 8101-5-56.NE560.6, ÖNORM EN 1838	FFa, FK	2–3 J	Attest m. planlicher Darstellung
D4) Sicherheitsstromversorgung				
D4a) Stationäres SV-Aggregat (errichtet z.B. nach ÖNORM E 8007 bzw. OVE E 8101-7-710)				
• Wartung	HA, ÖVE/ÖNORM E 8007 11.3	H, FFa	3M–1 J	W-Protokoll, Bestätigung
• Probelauf unter Last	ÖVE/ÖNORM E 8007 11.2, OVE E 8101-7-710.6	El.u.Pers	1 M	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Scharftest mit EVU-Abschaltung	ÖVE/ÖNORM E 8007 11.2, OVE E 8101-7-710.6	FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Leistungsbedarf abgedeckt?	In Anlehnung an Ö-VE/ ÖNORM E 8007 11.2, OVE E 8101-7-710.6	FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Bestätigung, Leistungsmessung mit Bewertung)
D4b) Mobiles Aggregat				
• Wartung	HA, ÖVE/ÖNORM E 8007 11.3	H, FFa	3M–1 J	W-Protokoll, Bestätigung



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
• Anschluss test und einstündiger Probelauf unter Last	in Anlehnung an Ö-VE/ ÖNORM E 8007 11.2, OVE E 8101-7-710.6	El.u.Pers	3 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Leistungsbedarf abgedeckt?	in Anlehnung Ö-VE/ ÖNORM E 8007 11.2, OVE E 8101-7-710.6	FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Bestätigung, Leistungsmessung mit Bewertung)
D5) USV-Batterieanlage				
• Wartung	HA	H, FFa	6 M	W-Protokoll, Bestätigung
• Lastprobe		El.u.Pers	1 M	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch)
• Kapazitätsprüfung		FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Kontrollliste, Anlagenbuch, Messprotokoll)
• Leistungsbedarf abgedeckt?		FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Bestätigung, Leistungsmessung mit Bewertung)
D6) Photovoltaikanlagen				
• Ausführung gemäß Leit faden		NÖ Leit faden Pflegeeinrichtungen	1 x	
• Laufende Wiederholungsprüfung	OVE E 8101-712.6, OVE EN 62446-1	FFa, FK	3 J	Attest, Prüfbefund
• Befestigungen (z.B. der Module, Wechselrichter, Leitungen, usw.)	OVE EN 62446-1	FFa, FK	1 J	Attest, Prüfbefund

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
E) BLITZSCHUTZ	ESV § 15, ÖVE/ÖNORM EN 62305-3			
E1) Gebäude				
• Prüfung	ÖVE E 8049, Ö-VE/ ÖNORM EN 62305-3 + Bbl. 2	FFa, FK	1–3 J	Attest mit planlicher Darstellung Messpunkte, BE- Prüfbefund



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
F) RUF- UND WARNANLAGEN				
F1) Lichtruf- mit Diagnoseruf	BA			
• Gesamtprüfung	DIN VDE 0834-1, 11.2	FFa, FK	1 J	Attest, Prüfbericht
• Funktionstest - Inspektion	DIN VDE 0834-1, 11.2	U-Pers	3 M	Nachweis (z.B. Checkliste)
F2) Desorientierten-Anlage	BA			
• Funktionskontrolle	HA	U-Pers, FFa, FK	1 J	Nachweis (z.B. Checkliste)
• Wartung	HA	FFa, FK	1 J	W-Protokoll
F3) Freon-Warneinrichtungen nach EN 378	ASchG § 17			
• Überprüfung	ÖNORM EN 378-3 10.4	FFa, FK	1 J	Anlagenbuch
• Kalibrierung und Systemprüfung	ÖNORM EN 378-3 10.4	FFa, FK	1 J	Anlagenbuch
F4) CO-Warneinrichtung gem. ÖNORM M 9419 für Garagen	NÖ BO § 64, ASchG § 17			
• Funktionskontrolle	ÖNORM M 9419 8.3	U-Pers, FK	3 M	Prüfbuch, Nachweis
• Überprüfung und Justierung	ÖNORM M 9419 8.4	FFa, FK	6 M	Prüfbuch, Prüfprotokoll m. Kalibrierschein

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
G) KOMMUNIKATIONSANLAGEN				
G1) Lautsprechanlage	Brandschutzkonzept, Notfall-/Evakuierungskonzept			
• Funktionsprüfung		FFa, FK	1 J	Nachweis
• Wartung		FFa, FK	1 J	W-Protokoll
G2) Gegensprechanlagen mit Sicherheitsrelevanz	Brandschutzkonzept, Notfall-/Evakuierungskonzept			
• Funktionsprüfung		FFa, FK	1 J	Nachweis
• Wartung		FFa, FK	1 J	W-Protokoll
G3) Telefonanlage, Alarmserver				
• Funktionsprüfung	HA	FFa	1 J	Nachweis
• Wartung	HA	FFa	1 J	W-Protokoll
• Prüfung Alarmtaster auf Stationen	i.A. DIN VDE 0834-1 11.2	FK, U-Pers	6 M	Nachweis
• Prüfung Testalarme	i.A. DIN VDE 0834-1 11.2	U-Pers	1 W	Nachweis



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
H) RAUMLUFTTECHNISCHE ANLAGEN	ÖNORM H 6020			
• Filterwechsel Stufe 1	Tabelle 4	HT	1 J*	Anlagenbuch
• Filterwechsel Stufe 2	Tabelle 4	HT	2 J*	Anlagenbuch
• Wartung	Wartungsplan (Tabelle D)	HT	lfd	Anlagenbuch

* Nach bestandenem Lichttest darf mit Zustimmung des Hygieneteams der verwendete Filter ein weiteres Jahr genutzt werden.

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
I) MED. GASANLAGE				
I1) Versorgungsquellen von medizinischen Gasanlagen				
I1a) Sauerstofftanks				
• Äußere Untersuchung	DGÜW-V	ISt	4 J	Prüfbuch
• Druck-Dichtheitsprüfung	DGÜW-V	ISt	12 J	Prüfbuch
I1b) Sauerstoff-Bündelanlage				
• Ablaufdatum Sauerstoff	AMG	HT, U-Pers	2 J	Aufkleber, Nachweis
• Tausch Hockdruckschläuche	HA	FK, FFa	HA, 5 J	Nachweis
I1c) Einzelflaschen in Zentralen				
• Ablaufdatum Sauerstoff	AMG	HT, U-Pers	2 J	Aufkleber, Nachweis
• Tausch Hockdruckschläuche	HA	HT, FK	HA, 5 J	Kennzeichnung, Nachweis
I2) Zentralen medizinischer Gasanlagen				
• Wartung	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch,
• Druckprüfung	W-Protokoll	FFa	1 J	W-Protokoll
• Dichtheitsprüfung	HA	FFa	5–6 J	Anlagenbuch, Attest
• Druckminderer 1. Stufe				
Prüfung	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch, Attest
Tausch/Generalüberholung	HA	FFa	3–6 J, HA	Anlagenbuch, W-Protokoll
• Wartung Sensoren	HA	FFa	HA	Anlagenbuch, W-Protokoll
• Funktionskontrolle der Gassignalanlage	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch, Attest
I3) Verteilungsnetze Sauerstoffanlage				
Rohrleitungsnetze				
• Druckprüfung	HA	FFa	5–6 J	Anlagenbuch, Attest
• Dichtheitsprüfung	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch, Attest
• Druckminderer 2. Stufe				
Prüfung	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch, Attest
Tausch/Generalüberholung	HA	FFa	3–6 J, HA	Anlagenbuch, W-Protokoll
• Funktionskontrolle der Gassignalanlage im Stationsbereich	HA	FFa	1 J	Anlagenbuch, Attest
I4) Gas-Entnahmestellen				
• Dichtheitsprüfung	HA	FK	1 J	Attest
• Dichtungstausch	HA	FK	2 J, HA	W-Protokoll
• Funktionsprüfung Sauerstoffauslass (40l/min je Auslass)	HA	FK	1 J	Attest



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
15) Betriebsbücher Medizinischer Gasanlagen Kontrolle Vollständigkeit (Erweiterungen)				
• Sauerstoff		HT	1 J	Nachweis

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
J) TÜREN, TORE, SCHRANKEN	AM-VO § 8 Abs. 1 Zi. 9	Ist, ZT, PA		Prüfbuch
J1) Karusselltüre (z.B. Eingang, usw.)				
• Wiederkehrende Prüfung			1 J	
J2) El. Drehtüren				
• Wiederkehrende Prüfung			1 J	
J3) El. Schiebetüren				
• Wiederkehrende Prüfung			1 J	



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
K) AUFZUGSANLAGEN	NÖ Aufzugsordnung (AO), NÖ Aufzugstechnikverordnung (ATV), Hebeanlagen-Betriebsverordnung HBV (bei Anwendbarkeit GewO)			
K1) Personen- und Bettenaufzüge				
• Aufzugsprüfung	§ 7 AO, § 12 ATV	ISt, SV	1 J	Befund, Anlagenbuch
• Elektrische Schutzmaßnahmen	ÖVE/ÖNORM E 8001-4-95, OVE E 8101	FFa, el. FK	2 J	Attest
• Wartung	HA	FFa	HA	Wartungsprotokoll
• Brandfallsteuerung Prüfung	TRVB 151 S	FFa, BSB	1 J	Attest, Betriebsbuch
K2) Lastenaufzüge				
• Aufzugsprüfung	§ 7 AO, § 12 ATV	ISt, SV	1 J	Befund, Anlagenbuch
• Aufzugsprüfung (Kleingüteraufzug)	§ 7 AO, § 12 ATV	ISt, SV	3 J	Befund, Anlagenbuch
• Elektrische Schutzmaßnahmen	ÖVE/ÖNORM E 8001-4-95, OVE E 8101, OVE E 8101	FFa, el. FK	3 J	Attest
• Wartung	HA	FFa	HA	Wartungsprotokoll
• Brandfallsteuerung Prüfung	TRVB 151 S	FFa, BSB	1 J	Attest, Betriebsbuch
K3) Treppenlifte				
• Wartung	HA	FFa	HA	Wartungsprotokoll
• Prüfung	§ 7 AO, § 12 ATV	ISt, SV	1 J	Befund, Anlagenbuch

Bereich Brandschutz:

Zuständig: Brandschutzbeauftragter BSB

Der BSB ist für die Überwachung und die Sicherheit im Brandschutzbereich primär zuständig. Sonstige erforderliche Prüfungen des BSB siehe Kontrollplan gemäß TRVB O 120.



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
L) BRANDSCHUTZ, GEMÄSS. ANGABEN BSB				
N1) Brandmeldeanlage (BMA)	TRVB 123 S, ÖNORM F 3070			
• Eigenkontrolle	Pkt. 7.4 bzw. Abs. 7	BSB, U-Pers	d–1 J	K-Buch
• Wartung	Pkt. 6, bzw. Abs. 7, 8	FFa	1 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 5.4	ISt	2 J	I-Bericht
• Interventionszeit. Liegt behördliche Genehmigung vor?			1x	
L2) Brandfallsteuerung	TRVB 123 S, ÖNORM F 3070			
• Eigenkontrolle	Teil V Pkt. 2.4 bzw. Abs. 7	BSB, U-Pers	w–1 J	K-Buch
• Wartung	Teil V Pkt. 1 bzw. Abs. 7, 8	FFa	1 J	K-Buch
• Revision	Teil IV Pkt. 5	ISt	2 J	I-Bericht
L3) Brandschutzklappen (BSK)	ÖNORM H 6031			
• Kontrollprüfung	Pkt. 7	FK	1 J	Protokoll
L4) Brandrauch-Verdünnungsanlage (BRV)	ÖNORM H6029, ÖNORM F 3075			
• Instandhaltung	TRVB 120 O, Anhang 2 bzw. Pkt. 8.7	FK	1 J	K-Buch
• Revision	TRVB 120 O, Anhang 2	ISt	2 J	I-Bericht
L5) Rauch und Wärmeabzugsanl. (RWA)	TRVB 125 S, ÖNORM F 3075			
• Eigenkontrolle	Pkt. 18.5	BSB	3 M	K-Buch
• Instandhaltung/Wartung	Pkt. 17, 18 bzw. Abs. 8	BSB, FK	1 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 16.4	ISt	2 J	I-Bericht
L6) Rauchabzug für Stiegenhäuser	TRVB 111 S			
• Eigenkontrolle	Pkt. 10	BSB	¼ J	K-Buch
• Wartung	Pkt. 9	FK	2 J	K-Buch
L7) Druckbelüftungsanlagen (DBA)	TRVB 112S, ÖNORM EN 12101-6, ÖNORM F 3075			
• Inspektion	Pkt. 14.4 bzw. Abs. 13.3, 13.4	BSB, U-Pers	1–3 M	K-Buch
• Wartung	Pkt. 13.1 bzw. Abs. 13.2, 13.5 bzw. Abs. 8.6	FFa	1 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 12.5	ISt	2 J	I-Bericht
L8) Drucksteigerungsanlagen				Siehe N11a) bzw. N11b)
• Inspektion			1 J	
L8) Drucksteigerungsanlagen				
L9a) Ortsfeste Löschwasseranlagen	TRVB 128 F			

GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
Errichtung vor 2012				
• Periodische Prüfung durch Fachkundigen	Pkt. 8.2	BSB, FK	1 J	K-Buch
• Periodische Prüfung durch geeignete Stelle	Pkt. 8.3	Befugte Stelle	4 J	Bericht
L9b) Ortsfeste Löschwasseranlagen	TRVB 128 S bzw. ÖNORM F 3072			
• Eigenkontrolle	Pkt. 12.3 bzw. Abs. 7, 8	BSB, FK	3 M–1 J	K-Buch
• Instandhaltung d. Fachfirma, Wartung	Pkt. 12.7 bzw. Abs. 7, 8	FFa	2 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 12.4	Ist	5 J	I-Bericht
L10) Löschanlagen (z.B. Sprinkler-, Sprühwasser-, Schaumlöschanlagen, usw.)	TRVB 127 S bzw. ÖNORM F 3072 bzw. ÖNORM EN 12845			
• Wartung, Instandhaltung	Pkt. 20, 21 bzw. Abs. 7, 8 bzw. Abs. 20.2 u. 20.3	BSB, FFa	1 w–1 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 22.2	Ist	1 J	I-Bericht
L11) Objektfunkanlagen	TRVB 159 S			
• Eigenkontrolle	Pkt. 11.2	BSB, FK	3 M–1 J	K-Buch
• Instandhaltung d. Fachfirma, Wartung	Pkt. 11.1	FFa	1 w–1 J	K-Buch
• Revision	Pkt. 10	Ist	2 J	I-Bericht
L12) Feuerwehraufzüge	TRVB 150 S			
• Revision	Pkt. 6.2	Ist	2 J	I-Bericht
L13) Tragbare Feuerlöscher	ÖNORM F 1053			
• Eigenkontrolle	Abs. 4	BSB	1–3 M	K-Buch
• Periodische Prüfung	Abs. 7	FFa	2 J	Aufkleber
L14) Feststellanlagen für Brandschutz und Rauchabschlüsse	TRVB 148 S, ÖNORM EN 14637			
• Eigenkontrolle BSB	Anhang E.2	BSB	3 M	K-Buch
L15) Brand- und Rauchabschnitte Ausführung nach TRVB 132	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Prüfung nach Neu- oder Umbauten	Anhang 2 bzw. Anhang 6	BSB	Lfd.	K-Buch
L16) Verhalten im Brandfall	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Aushang + Aktualität	Anhang 2 bzw. Anhang 6, Bescheid	BSB	1 J	K-Buch
L17) Verhalten im Evakuierungsfall	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Aushang + Aktualität	Anhang 2 bzw. Anhang 6, Bescheid	BSB	1 J	K-Buch
L18) Brandschutzpläne Ausführung nach TRVB 121 O	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle	Anhang 2 bzw. Pkt. 3.5	BSB	1 J	K-Buch



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
L19) Fluchtwegpläne Ausführung nach DIN ISO 23601	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle	Anhang 2 bzw. Pkt. 3.5	BSB	1 J	K-Buch
L20) Brandschutzordnung	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle	Anhang 2 bzw. Pkt. 3.5	BSB	1 J	K-Buch
L21) Evakuierungsordnung	TRVB 119 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle	Anhang 21 bzw. Pkt. 3.5	BSB	1 J	K-Buch
L22) Flucht-Hilfsgeräte	TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
• Fluchtfiltermasken	HA	BSB	1 J	K-Buch
• Druckluft-Filtermasken	HA	BSB	1 J	K-Buch
• Evakuierungstücher	HA	BSB	lfd	K-Buch
• Evakuierungsstuhl	HA	BSB	lfd	K-Buch
L23) Räumungsübung und Evakuierungsübung	TRVB 119 O Anhang 21, TRVB 120 O Anhang 2			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
• Übung		BSB	1 J	K-Buch
L24) Brand- und Rauchschutzhvorhang, Rauchschürzen	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle	Anhang 2 bzw. Anhang 6	BSB	1 J	K-Buch
L25) Sicherheits-Abfalleimer/körbe	Bescheid			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L26) Kochplatten-Zeitschaltuhren	Bescheid			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L27) Brennofen	TRVB 120 O, TRVB 133 N			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
• Wartung	HA	FFa	1 J	W-Protokoll
L28) Brandbeständigkeit Dekoration	Bescheid			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L29) Christbaum	Bescheid			
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L30) Kerzen, Adventkränze				
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L31) Freihaltung von Fluchtwegen				
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch
L32) Öffenbarkeit/Zugänglichkeit von Fluchttüren-und -wegen				
• Eigenkontrolle		BSB	1 J	K-Buch

Bereich Arbeitnehmerschutz:

Zuständig: Sicherheitsfachkraft SFK

Die SFK ist für die Überwachung und Sicherheit der Bereiche des Arbeitnehmerschutzes zuständig. Seitens der SFK soll zumindest über den Zustand der nachstehend angeführten Bereiche des Arbeitnehmerschutzes berichtet werden.



GERÄTE/ANLAGE	Grundlage	Umsetzung durch	Intervall	z.B. Doku in
M) GERÄTE FÜR ARBEITNEHMER (AUSSERHALB DER BEWOHNERBEREICHE)				
M1) IT-Geräte in Büros (z.B. PC, Drucker, Monitore, usw.)				
• Wartung / Reinigung	HA	FFa, FK	HA	Nachweis
• STK	ESV § 9	FFa, FK	10 J	Protokoll
M2) Küchen-Geräte				
• Wartung	HA	FFa, FK	HA	Nachweis
• STK	ESV § 9	FFa, FK	1–3 J	Protokoll
M3) Werkstätten-Geräte				
• Wartung	HA	FFa, FK	HA	Nachweis
• STK	ESV § 9	FFa, FK	1–3 J	Protokoll
M4) Absturzsicherungen				
• Personensicherungsausrüstung	PSA-V § 14, HA, ÖNORM EN 365	FFa, FK	1 J	Nachweis
• Dachabsturzsicherungen	PSA-V § 14, HA, ÖNORM EN 795	FFa, FK	1 J	Protokoll
M5) Sonstige				
• Bodenreinigungsgeräte	ESV § 9, AM-VO § 8 (selbstfahrendes AM)	FK	1–3 J	Protokoll
• Brotschneidemaschine	ESV § 9	FK	3 J	Protokoll
• Kochplatten	ESV § 9	FK	3 J	Protokoll
• Staubsauger	ESV § 9	FK	3 J	Protokoll
• Ventilatoren	ESV § 9	FK	3 J	Protokoll
• Wasserkocher	ESV § 9	FK	3 J	Protokoll

NOTIZEN



NOTIZEN

NOTIZEN

